

УТВЕРЖДАЮ

Начальник отдела АТУ
Первореченского района департамента
труда и социального развития
Приморского края


И.В. Доронина

20__ г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ _____

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: **Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №76с изучением восточных языков г. Владивостока»**
- 1.2. Адрес объекта – **690014, г. Владивосток, ул. Писаревская, 6.**
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание **4 этажа, - 2960,6 кв.м с подвалом кв.м**
 - часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); **8893,0 кв.м**
- 1.4. Год постройки здания **-1938**, последнего капитального ремонта **1962**
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: **текущего 2016год, капитального-нет сведений**
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) - **Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №76с изучением восточных языков г. Владивостока», МБОУ «Школа № 76»**
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) **690014, г.Владивосток, ул.Писаревская, 6.**

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация - **образовательные услуги**

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

–пассажирским транспортом общего пользования (автобус №№ 54,55,55А,7,7Т), остановка – «Педагогическое училище»,

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - **отсутствует**

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта - **200 м**

3.2.2 время движения (пешком) –**7- 10 мин.**

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), **нет**

3.2.4 Перекрестки: **нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет**

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: **акустическая, тактильная, визуальная; нет**

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать: бордюры, которые не обустроены для инвалидов часть пути движения из насыпных крупноструктурных материалов, крутые спуски и подъемы).

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН <i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно- функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ (С, Г, У) ВНД (К, О)		1-5
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (Г, У), ДУ (К, О, С),	30	6,7
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (Г,У) ДУ(О, С) ВНД (К)	1, 3, 13, 14, 16, 17, 18,19	8-11, 11А
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ (К) ДЧ-И (О) ВНД (С) ДП-И (Г,У)	4, 5, 7, 8, 9, 10, 11,15	1-20
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД (К, С,О), ДП-И (Г, У)	2,3,4	21-26
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД (С) ДЧ-И (К, О, Г, У)		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД (К,) ДУ-(О, С) ДП-И (Г,У)		27-32

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г,

У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ВНД (К, С), ДЧ-И (О), ДП-И (Г, У)

Объект - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 76 с изучением восточных языков г. Владивостока» доступен полностью для инвалидов с нарушением умственного развития, для инвалидов с нарушением слуха

Объект - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 76 с изучением восточных языков г. Владивостока» доступен частично для инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата, т.к. частично доступны структурно-функциональные зоны:

- внутри школы поручни лестниц прерывные, отсутствуют безопасные горизонтальные завершения, отсутствуют двухсторонние поручни;
- дверные проемы в учебные кабинеты, столовую, спортивный зал, библиотеку имеют ширину 0,73 – 0,79 м менее, нормы;
- дверные ручки неудобны для пользования инвалидов;
- отсутствуют оборудованные для инвалидов туалетные кабинки;
- отсутствуют оборудованные для учеников – инвалидов учебные места.

Объект - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 76 с изучением восточных языков г. Владивостока» временно не доступен для инвалидов, передвигающихся на креслах – колясках, для инвалидов с нарушением зрения т.к. временно не доступны структурно-функциональные зоны:

- на лестницах внутри помещения, краевые ступени контрастно не выделены;
- перед лестницами отсутствует тактильный указатель, предупреждающий инвалидов по зрению о начале лестницы;
- отсутствуют контрастные линии на пути движения внутри школы;
- отсутствует контрастное выделение дверных проемов, дверных ручек;
- отсутствуют оборудованные для инвалидов туалетные кабинки;
- на входе в школу, внутри школы расположены лестницы, не продублированные пандусами; отсутствуют подъемники, индивидуальные средства технической реабилитации;
- дверные проемы частично имеют высокие пороги, ширина дверных проемов менее нормы – 0,73 – 0,79 м;
- отсутствуют оборудованные для инвалидов туалетные кабинки;
- отсутствуют оборудованные для учеников – инвалидов учебные места.

Рекомендуется для инвалидов с нарушением зрения для получения образовательной услуги организовать помощь со стороны сотрудников школы для сопровождения к месту получения услуги, либо альтернативную форму предоставления образовательной услуги – на дому, дистанционно или в другой адаптированной школе, а также выполнение первоочередных мероприятий по адаптации школы.

Рекомендуется для инвалидов, перемещающихся на креслах – колясках, для получения образовательной услуги, организовать альтернативную форму предоставления образовательной услуги – на дому, дистанционно или в другой адаптированной школе, а также выполнение первоочередных мероприятий по адаптации школы.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	индивидуальное решение с ТСП
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт
8.	Все зоны и участки	Капитальный ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ _____ долгосрочный _____
в рамках исполнения _____

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии _____ не требуется _____
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) не требуется

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации; не требуется

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта); требуется

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов требуется _____;

4.4.6. другое _____ не требуется _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ
Информационный портал «Доступная среда. Учимся жить вместе» (zhit-vmeste.ru)
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на <u>4</u> л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на <u>4</u> л. |
| 3. Путей движения в здании | на <u>8</u> л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на <u>5</u> л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на <u>4</u> л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на <u>3</u> л. |
| 7. Пути движения к объекту | на <u>2</u> л. |
| Результаты фотофиксации на объекте _____ | на <u>6</u> л. |
| Позтажные планы, паспорт БТИ _____ | на <u>12</u> л. |
| Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) | |

Лесом завхоза

на 4 л.

Руководитель
рабочей группы

завхоз, Богомолова Светлана Николаевна
(Должность, Ф.И.О.)

[Подпись]

(Подпись)

Члены рабочей группы:

Социальный педагог, Шалина Олеся Сергеевна
(Должность, Ф.И.О.)

[Подпись]

(Подпись)

Гардеробщик, Пухнатов Дмитрий Сергеевич
(Должность, Ф.И.О.)

[Подпись]

(Подпись)

В том числе:

Главный специалист отдела
по ремонту и безопасности деятельности
образовательных учре-ждений УРМУО

Банковская Лариса Анатольевна
(Должность, Ф.И.О.)

[Подпись]

(Подпись)

Представитель департамента т
руда и социального развития

Капустянская Елена Сергеевна
(Должность, Ф.И.О.)

[Подпись]

(Подпись)

представители общественных
организаций инвалидов

Председатель Владимир Леонидович Кротиков
(Должность, Ф.И.О.)

[Подпись]

(Подпись)

Председатель Тереза Ивановна Васильева
(Должность, Ф.И.О.)

[Подпись]

(Подпись)

Управленческое решение согласовано « ____ » _____ 20__ г. (протокол № ____)
Комиссией (название). _____